



Tegnforklaring

Overvannsledning
Vannledning
Spillvannsledning
Drensløp
Acodren
Flomveg
Flompil
Sandfang / Infiltrasjonssandfang
Kum / pumpekum / brannkum
Fordrøyningsmagasin
Våtsone/snølagring
Pukk

Prosjekttert

Overvannsledning
Vannledning
Spillvannsledning
Drensløp
Acodren
Flomveg
Flompil
Sandfang / Infiltrasjonssandfang
Kum / pumpekum / brannkum
Fordrøyningsmagasin
Våtsone/snølagring
Pukk

Eksisterende

Overvannsledning
Vannledning
Spillvannsledning
Drensløp
Acodren
Flomveg
Flompil
Sandfang / Infiltrasjonssandfang
Kum / pumpekum / brannkum
Fordrøyningsmagasin
Våtsone/snølagring
Pukk

Merknader

- Ukjent høyde for påkobling. Antatt behov for PST
- Fordrøyningsmagasin, nødvendighet volum: 21 m³
- Eks. vannledning 100 mm, byttes ut med 225 PVC
- Påkobling eks. ledning med ny spillvannskum. Påkoblingspunkt kontrollmåles
- Påkobling eks. ledning med ny kum. Påkoblingspunkt kontrollmåles
- Spylepunkt i alle knekkpunkter på dreneringsledning

- Endelig plassering av sluk må detaljprosjekteres når utenomhusplan er ferdig
-Endelig plassering av fordrøyningsmagasin må avklares når flere detaljer rundt bygg foreligger

Rev.	Revisjonen gjelder	Tegnet	Kontr.	Godkjent	Dato
					20.04.2021
Solør Hus AS					
Haakon Transruds veg 24					
VA					
VA0-plan					
gnr. 95 bnr. 36					
Søknadstegning					
Arealtek AS		Elvarheimgt 10B, 2408 ELVERUM		EUROFIB UTPI32, NN2008	
Tlf: 90138033		www.arealtek.no		Tegning nr.	
				Rev.	
				GH01	